

KNX Technisches Handbuch

Applikationsupdate-Information

Applikationsupdate

Für die nachfolgenden Geräte:

6197/40 Applikationsprogramm: "Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1.1a"
6197/41 Applikationsprogramm: "Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 1f/1.1b"
6197/44 Applikationsprogramm: "Schalten Dimmen Gruppen 1f DALI/1.3a"

liegen neue Applikationsprogramme vor.

Die Applikationsversion wurde durch einen Buchstaben hochgezählt.

Grund:

Mit dem Microsoft Update auf NET Framework 4.5 kann es passieren dass in der ETS4 (Produktsprache Deutsch) das Parameterfenster einfriert, die ETS4 abstürzt und neu gestartet werden muss.

Was ist zu tun:

Neues Applikationsprogramm in ETS4 laden und Gerät einfügen. Mit dem ersten Aufruf des Parameterfensters werden die Daten in der ETS4 upgedatet. Danach laufen auch alle anderen BJE / ABB Geräte mit NET Framework 4.5 in dieser ETS4.

Geändert wurde:

Entsprechendes loc-file für Konvertierung wurde getauscht.
Keine Änderungen in der Gateway-Funktion.

KNX Technical Reference Manual

Application update information

Application update

New application programs are available for the following devices:

6197/40 Application program: "Dimming slave light scene dynamics 8f/1.1a"
6197/41 Application program: "Dimming slave light scene dynamics 1f/1.1b"
6197/44 Application program: "Switching dimming groups 1f DALI/1.3a"

The application version has been incremented with a letter.

Reason:

With the Microsoft update to NET Framework 4.5 it can happen that the parameter window freezes in the ETS4 (German product language), the ETS4 crashes and has to be restarted.

Action required:

Load a new application program in the ETS4 and insert in the device. The data will be updated in the ETS4 with the first call-up of the parameter window. After this, all other BJE / ABB devices with NT Framework 4.5 will also run in this ETS4.

Changes that were made:

The corresponding loc-file for conversion was exchanged.

No changes were made to the gateway function.